



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.

5.1.2021

PIIRTÄJÄ

MKY

EI240

PALOKATKON PALOLUOKKA



EI240

BM-SS10

KOHDE

SISÄLTÖ
KAAPELILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ

MUUT HUOMIOT:



Kaapectit, kaapectiniput.	Palokatkokääre: Pyro-Safe DG-CR 1.5				
	Max. koko	Kierrokset	Pituus	Ulkopuolella	Sisäpuolella
Ø 80 mm	2 + ≥ 45 mm	500 mm	500 mm	0 mm	EI240
Nippu Ø 100 mm, kaapecti Ø 21 mm	2				

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-16/0132, ETA-16/0268
Max. aukon koko	600 x 600 mm
Palokatkomassa	Pyro-Safe Novasit BM paksuus min. 240 mm
Palokatkokääre	Pyro-Safe DG-CR 1.5 x 500 mm, molemmin puolin seinärakennetta. Rautalankakiinnitys.
Kaapectihyllyt	Kanssa tai ilman.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta