



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI120

FLA-JL5

PVM.

5.1.2021

PIIRTÄJÄ

MKY


PALOKATKON PALOLUOKKA

EI120

KOHDE

SISÄLTÖ  
SAUMA BETONI VÄLIPOHJASSA

MUUT HUOMIOT:



Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-18/0237
Max. sauman koko	Max. 4,0 mm
Palokatkonpinnoite / -kitti	Pyro-Safe Flammotect A, yhdelle puolelle välipohjarakennetta min. 8,0 mm syvyydeltä.