



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI120

PSA-JL2

PVM.

5.1.2021

PIIRTÄJÄ

MKY


PALOKATKON PALOLUOKKA

EI120

KOHDE

SISÄLTÖ
SAUMA BETONI VÄLIPOHJASSA

MUUT HUOMIOT:



Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-3, EN 13501-2, ETA 14/0108
Max. sauman koko	Max. 100 mm, min. 5 mm
Saumamassa	Promat Promaseal A, ala- tai yläpuolella välipohjarakennetta min. 10 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 140 mm, tiheys min. 40 kg/m³
Sauman tyyppi	Vaakasuora 1-puolinen