



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI120

PSA-JS7

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

5.1.2021



MKY

EI120

KOHDE

SISÄLTÖ
VAAKASUORA SAUMA VÄLIPOHJAN JA BETONISEINÄN VÄLISSÄ

MUUT HUOMIOT:



Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-3, EN 13501-2, ETA 14/0108
Max. sauman koko	Max. 50 mm, min. 5 mm
Saumamassa	Promat Promaseal A, yhdellä puolella seinärakennetta min. 20 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	EPS-eriste tai kivivillasullonta 80 mm, tiheys min. 40 kg/m ³
Sauman tyyppi	Vaakasuora 1-puolinen