



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI120

PSS-JS5

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

5.1.2021


MKY

EI120

KOHDE

SISÄLTÖ  
VAAKASUORA SAUMA BETONISEINÄN JA VÄLIPOHJAN VÄLISSÄ

MUUT HUOMIOT:



Hyväksyntä / Asiakirja	EN 13501-2, ETA 16/0312
Max. sauman koko	Max. 100 mm, min. 5 mm
Saumamassa	Promat Promaseal S, molemmin puolin seinärakennetta min. 5,0 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 90 mm, tiheys min. 40 kg/m <sup>3</sup>
Liikuntavara	≤ 7.5 %
Sauman tyyppi	Vaakasuora