



PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI120

PSS-JS7

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

5.1.2021


MKY

EI120

KOHDE

SISÄLTÖ
VAAKASUORA SAUMA BETONISEINÄN JA VÄLIPOHJAN VÄLISSÄ

MUUT HUOMIOT:



Hyväksyntä / Asiakirja	EN 13501-2, ETA 16/0312
Max. sauman koko	Max. 50 mm, min. 5 mm
Saumamassa	Promat Promaseal S, molemmin puolin seinärakennetta min. 10 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Polystyreenieriste 80 mm, min. 15 kg/m ³
Liikuntavara	≤ 7.5 %
Sauman tyyppi	Vaakasuora