





PK-TUOTE OY

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PVM.  
22.08.2024

PIIRTÄJÄ  
MKY

PALOKATKON PALOLUOKKA  
EI30 EI60 EI90

FLA1-PS1

KOHDE

SISÄLTÖ  
PUTKILÄPIVIENTI KIPSILEVYSEINÄSSÄ (osa 2/2)  
MUOVIPUTKET  
TAULUKOT

MUUT HUOMIOT:

\*Pituus molemmin puolin seinärakennetta villalevyn pinnasta.

Muoviputki			Palokatkokääre: Flamro KSL-W 2 x 50 mm				
Tyyppi	Max. koko	Seinämän paksuus	Pituus	Kierrokset	Sisäpuolella	*Ulkopuolella	Paloluokka
PVC	Ø 32 - 50 mm	2.4 - 5.6 mm	2 x 50 mm	2	30 mm	20 mm	EI60
	Ø 63 - 70 mm	2.8 - 4.6 mm		3			EI60
	Ø 90 - 110 mm	3.2 mm		4			EI60
PE-HD, ABS, SAN+PVC	Ø 32 - 50 mm	1.8 - 4.6 mm		2			EI60
	Ø 63 - 75 mm	2.2 - 5.4 mm		3			EI60
		5.4 - 6.9 mm		4			EI30
	Ø 90 - 110 mm	2.7 - 6.6 mm					EI60
PP-H	Ø 90 - 110 mm	6.6 - 10.0 mm		EI30			
		Ø 32 - 50 mm		2.0 - 6.9 mm			2
	Ø 63 - 75 mm	2.2 - 8.1 mm		3			EI60
		2.6 - 5.5 mm					EI90
	Ø 90 mm	2.9 - 4.5 mm		4			EI90
Ø 90 - 110 mm	2.7 - 10.0 mm	EI60					
REHAU RAUPIANO LIGHT, CONEL DRAIN	Ø 50 mm	-		2			EI90
	Ø 110 mm	-		4			
Geberit Silent-db20	Ø 56 mm	-		2			
	Ø 110 mm	-		4			
Geberit Silent PP	Ø 50 mm	-		2			
	Ø 110 mm	-		4			
Geberit Silent Pro	Ø 50 mm	-	2				
	Ø 110 mm	-	4				
POLOPLAST POLO-KAL 3S	Ø 75 mm	-	3				
	Ø 110 mm	-	4				
POLOPLAST POLO-KAL NG POLOPLAST POLO-KAL XS	Ø 50 mm	-	2				
	Ø 110 mm	-	4				
REHAU RAUPIANO PLUS	Ø 50 mm	-	2				
	Ø 110 mm	-	4				
Wavin AS+	Ø 50 mm	-	2				
	Ø 110 mm	-	4				