



Kaapeli, Kaaelinippu	CT 300
Max. koko	Paloluokka
Kaapeli max. Ø 21 mm	EI90
Nippu max. Ø 100 %, kaapeli max. Ø 21 mm	

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 22/0052, ETA 22/0053
Max. aukon koko	1100 x 2200 mm, ilman aukon kehystä / kaulusta 600 x 800 mm.
Palokatkonpinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus $\geq 1,0$ mm. CT-varauksen vaahtotulpan tiivistys, paksuus $\geq 1,0$ mm.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m^3 . Asennetaan Flammotect A:lla molemmin puolin seinärakennetta. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
CT-Varaus	CT-varaus 300 asennus keskitetysti rakenteeseen.
Kannake	Max. 650 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta