



PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

PT1

PVM.  
5.1.2021

PIIRTÄJÄ  
MKY

PALOKATKON PALOLUOKKA

KOHDE

SISÄLTÖ  
PALOKATKODETALJIT  
FLAMRO VARIANT N EC  
ETA 15/0802

MUUT HUOMIOT:

## DETALJI PS1

	Putkityyppi		Palokatkomansetti: Flamro Varinat N EC	
	Max. putki koko	Putken seinämä paksuus	ROKU Strip / Strip EM kierrokset	Paloluokka
Muoviputki PVC-U	Max. Ø 50 mm	1.8 - 5.6 mm	2	EI120
	Max. Ø 75 mm	1.8 - 8.4 mm	3	
	Max. Ø 110 mm	1.8 - 12.3 mm	4	
	Max. Ø 125 mm	2.2 - 12.2 mm	5	
	Max. Ø 160 mm	3.2 - 11.9 mm	6	
Muoviputki PE-HD	Max. Ø 50 mm	1.8 - 4.6 mm	2	EI120
	Max. Ø 75 mm	1.8 - 8.4 mm	3	
	Max. Ø 110 mm	2.7 - 10.0 mm	4	
	Max. Ø 125 mm	4.0 mm	8	
	Max. Ø 160 mm	4.0 - 14.6 mm	8	EI60
Muoviputki PP	Max. Ø 50 mm	1.8 - 4.6 mm	2	EI120
	Max. Ø 75 mm	1.8 - 8.4 mm	3	
	Max. Ø 110 mm	2.7 - 10.0 mm	4	
	Max. Ø 125 mm	4.0 mm	8	EI90
	Max. Ø 160 mm	4.0 - 14.6 mm	6	
Komposiittiputki Alpex F50 PROFI	Max. Ø 16 mm	2.0 mm	2	EI120
Komposiittiputki Uponor Unipipe	Max. Ø 16 mm	2.0 mm	2	EI120
Komposiittiputki Fusiotherm Stabi	Max. Ø 16 mm	2.2 mm	2	EI120
	Max. Ø 50 mm	6.9 mm	2	
	Max. Ø 75 mm	6.9 mm	3	
	Max. Ø 110 mm	15.2 mm	4	