

PK-TUOTE OY
TARRANTIE 12
08500 LOHJA
PUH. +358 40 4143518
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI90

PVM.

PIIRTÄJÄ

PALOKATKON PALOLUOKKA

13.09.2024

MKY

EI90 EI120

ES-PL2

KOHDE

SISÄLTÖ

PUTKILÄPVIENTI BETONI VÄLIPOHJASSA (Osa 2/2)

METALLIPUTKI SOLUKUMIERISTEELLÄ

TAULUKOT

MUUT HUOMIOT:

*Pituus molemmin puolin välipohjarakennetta.

Teräs, ruostumaton teräs, valurauta tai kupariputki	Putkieristys: Solukumieristys	Palokatkokääre: Flamro NBR-plus					
		Max. putki koko	Paksuus (D)	Pituus	Kierrokset	Paloluokka	
Ø 42 mm	9 - 40 mm	125 mm	2	75 mm	50 mm	EI90	
	≥ 10 mm		1				
Ø 42 - 60 mm	13 - 40 mm		2				EI120
Ø 60 mm							
Ø 60 - 88,9 mm	≥ 25 mm	2	2	EI120			

Teräs, ruostumaton teräs, tai valurautaputki	Putkieristys: Solukumieristys	Putkieristys 2: Solukumieristys		Palokatkokääre: Flamro NBR-plus				
		Max. putki koko	Paksuus (D)	*Pituus	Paksuus (D)	Pituus	Kierrokset	Sisäpuolella
Ø 159 mm	25 - 38 mm	≥ 250 mm	≥ 25 mm	125 mm	2	75 mm	50 mm	EI90
Ø 159 - 219,1 mm			≥ 38 mm					