

PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE	DET
	PVM.	PIIRTÄJÄ	PALOKATKON PALOLUOKKA	
	01.12.2023	MKY	EI60	
KOHDE			SISÄLTÖ ILMANVAIHTOKANAVA PALOPELLILLÄ FLÄKTWOODS ETCE OSASTOIVASSA ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA	

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

Aukkokoko	
Kanava Ø (mm)	Aukko Ø (mm)
100	175-195
125	175-195
150	200-220
200	250-270
250	300-320
300	350-370
315	365-385
400	450-470
500	550-570
630	680-700
800	850-870
1000	1050-1070

Hyväksyntä	Palopeltivalmistajan hyväksyntä
Max. aukon koko	Palopellin asennusohjeen mukaan, Katso taulukko
Palokatkomassan paksuus	FPS Palokatkomassa min. 150 mm
Kiinnikkeet	Mekaaninen kiinnitys palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan
Kannakointi	IV-suunnitelman mukaan välipohjarakenteen molemmille puolille
Putkityypit	Teräksinen ilmastointikanava
Max. putken koko	Ø 1000

Palokatkomassan hyväksyntä
FPS ETA- 20/0464

Ilmastointi kanavien palokatkot eivät kuulu ETAG 026-2 standardin piiriin, ensisijaisena asennusohjeena käytetään palopelti valmistajan ohjeistusta.