

PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET FLA1-SL12
	PVM. 17.09.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60	
KOHDE		SISÄLTÖ KAAPELILÄPIVIENTI CLT-ELEMENTTI VÄLIPOHJASSA MUOVISET SUOJAPUTKET NIPUSSA, PE-HD "SPEED PIPES"		

MUUT HUOMIOT:

Max. Ø 40 mm

Max. Ø 14 mm

Kannake

Max. 500

Min. 140

20

0,75

60

32,5

Palokatkokääre:
Flamro NBR-plus 125 mm

Kivivillalevy ≥ 60 mm, min. 150 kg/m³

CLT - elementti välipohja

Flamro Flammotect A

Rautalanka Ø ≥ 1.0 mm

Muovinen suojaputki PE

Lasikuitu- tai mikrokaapeli

≤ 1000 / 3500

≥ 100

≤ 420 / 600

*Pituus molemmin puolin välipohjarakennetta villalevyn pinnasta.

Muoviset suojaputket PE "speed lines"		Palokatkokääre: Flamro NBR-plus			
Max. koko	Kierrokset	Pituus	Sisäpuolella	*Ulkopuolella	Paloluokka
Ø 40 mm x Ø 14 mm	1	125 mm	60 mm	32,5 mm	EI60
Ø 40 mm x Ø 7 mm					

Hyväksyntä / Asiakirja	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA 22/0052, ETA 21/0461
Max. aukon koko	600 mm x 1000 mm / 420 mm x 3500 mm
Palokatkonpinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 0,75 mm.
Palokatkokääre	Flamro NBR-plus 125 mm, taulukon mukaisest. Rautalankakiinnitys.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla rakenteen keskelle. Tyhjiä välejä täytetään sulkentavillalla.
Kannake	Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta