




PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET FPS-IVL5
	PVM. 01.12.2023	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60	
KOHDE		SISÄLTÖ IV-PUTKI OSASTOIVASSA ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA, JATKUVA PALAMATON ERISTE		
MUUT HUOMIOT:				



Pyöreä aukko



Kantikas aukko

Palokatkomassan hyväksyntä	ETAG 026-2, EN 13501-2, ETA-20/0464
Max. aukon koko	Kanavan Ø + min. 60 mm
Palokatkomassan paksuus	FPS palokatkomassa min. 60 mm
Kivivilla	30 mm, 170 kg/m ³
Kiinnikkeet ja kannakointi	IV-suunnitelman mukaisesti välipohjarakenteen molemmin puolin
Putkityypit	Teräksinen ilmastointikanava
Max. putken koko	Ø 1000 mm
Putkieriste	IV-kanavien paloeristysohjeiden mukaisesti
Korkeammat paloluokat	EI60 - EI120 Paroc Tuotesertifikaatti EUF 129-19000981-C

Ilmaistointi kanavien palokatkot eivät kuulu ETAG 026-2 standardin piiriin, ensisijaisena asennusohjeena käytetään palokatkotuotteen hyväksyntää FPS ETA-20/0464