


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI120	DET PSS-JL2
	PVM. 5.1.2021	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ SAUMA VÄLIPOHJASSA		
MUUT HUOMIOT:				



Hyväksyntä / Asiakirja	EN 13501-2, ETA 16/0312
Max. sauman koko	Max. 100 mm, min. 5 mm
Saumamassa	Promat Promaseal S, ala- tai yläpuolella välipohjarakennetta min. 10 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 140 mm, tiheys min. 40 kg/m³
Liikuntavara	≤ 7.5 %
Sauman tyyppi	Vaakasuoja