


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI90	DET PSS-JL3
	PVM. 5.1.2021	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI90	
KOHDE		SISÄLTÖ SAUMA VÄLIPOHJASSA		

MUUT HUOMIOT:



Hyväksyntä / Asiakirja	EN 13501-2, ETA 16/0312
Max. sauman koko	Max. 50 mm, min. 5 mm
Saumamassa	Promat Promaseal S, molemmin puolin välipohjarakennetta min. 10 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Polystyreenieriste 130 mm, min. 15 kg/m ³
Liikuntavara	≤ 7.5 %
Sauman tyyppi	Vaakasuora