


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE	DET
	PVM.	PIIRTÄJÄ	PALOKATKON PALOLUOKKA	
	5.1.2021	MKY	EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ PYSTY- TAI VAAKASUORA SAUMA BETONISEINÄSSÄ		

PSS-JS1

MUUT HUOMIOT:



Hyväksyntä / Asiakirja	EN 13501-2, ETA-16/0312
Max. sauman koko	Max. 100 mm, min. 5 mm
Saumamassa	Promat Promaseal S, molemmin puolin seinärakennetta min. 5,0 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 90 mm, min. 40 kg/m³
Liikuntavara	≤ 7.5 %
Sauman tyyppi	Pysty- tai vaakasuora