


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE	DET
	PVM.	PIIRTÄJÄ	PALOKATKON PALOLUOKKA	
	5.1.2021	MKY	EI45	
KOHDE		SISÄLTÖ PYSTY- TAI VAAKASUORA SAUMA BETONISEINÄSSÄ		

PSS-JS3

MUUT HUOMIOT:



Hyväksyntä / Asiakirja	EN 13501-2, ETA 16/0312
Max. sauman koko	Max. 50 mm, min. 5 mm
Saumamassa	Promat Promaseal S, molemmiin puolin seinärakennetta min. 10 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Polystyreenieriste 80 mm, min. 15 kg/m³
Liikuntavara	≤ 7.5 %
Sauman tyyppi	Pysty- tai vaakasuora