

PK-TUOTE OY  
TARRANTIE 12  
08500 LOHJA  
PUH. +358 40 4143518  
www.pktuote.fi

SUUNN. TYÖN NRO

OSASTOIVARAKENNE

DET

EI120

PSS-JS7

PVM.

5.1.2021

PIIRTÄJÄ

MKY


PALOKATKON PALOLUOKKA

EI120

KOHDE

SISÄLTÖ  
VAAKASUORA SAUMA BETONISEINÄN JA VÄLIPOHJAN VÄLISSÄ

MUUT HUOMIOT:



|                        |  |
|------------------------|--|
| Hyväksyntä / Asiakirja | EN 13501-2, ETA 16/0312  |
| Max. sauman koko       | Max. 50 mm, min. 5 mm  |
| Saumamassa             | Promat Promaseal S, molemmin puolin seinärakennetta min. 10 mm syvyydeltä. |
| Taustan täyttö         | Polystyreenieriste 80 mm, min. 15 kg/m <sup>3</sup>                        |
| Liikuntavara           | ≤ 7.5 %  |
| Sauman tyyppi          | Vaakasuora   |