

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0053
Max. aukon koko	CT-varausputken halkaisija + max. 50 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, CT-varauksen vaahtotulpan tiivistys, paksuus $\geq 1,0$ mm.
Palokatkomassa	Flamro Novasit BM tai A1- / A2-luokan palomaton materiaali esim sementti tai laasti.
Varausputki	CT-varaus 150, 200, 300 asennus keskitetysti rakenteeseen.
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta CT-varausputken päästä.
Tekniikan täyttöaste	CT-varaus 100%