

PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE	DET
	PVM.	PIIRTÄJÄ	PALOKATKON PALOLUOKKA	
01.12.2023		MKY	EI120	CU2-FPS-PPL2
KOHDE		SISÄLTÖ ILMASTOINTIKANAVA PALOPELLILLÄ SWEGON CU2 OSASTOIVASSA ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA		

MUUT HUOMIOT:

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

Palokatkomassan hyväksyntä
FPS ETA- 20/0464

Ensisijaisena asennusohjeena käytetään palopeltivalmistajan ohjeistusta.

HUOM! Ilmanvaihtokanavien läpivientien palokatkoiille ei tällä hetkellä ole olemassa arviointiasiakirjaa (EAD), joten markkinoilla ei ole palokatkoratkaisuja, jotka perustuvat ETA-arviointeihin ja CE-merkintään. (Palokatko-ohje 3.7.2024)

Hyväksyntä	Palopeltivalmistajan hyväksyntä
Max. aukon koko	Palopellin leveys / korkeus + min. 100 mm
Palokatkomassan paksuus	FPS Palokatkomassa min. 150 mm
Kiinnikkeet	Mekaaninen kiinnitys palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan
Kannakointi	IV-suunnitelman mukaan rakenteen molemmille puolille
Putkityypit	Teräksinen ilmastointikanava
Max. putken koko	1000 x 1500 mm
Putkieriste	Palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan