

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052
Max. aukon koko	Ø 350 mm tai 500 x 200 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, molemmin puolin seinärakennetta min. 3,0 mm syvyydeltä.
Putkieristys	Kivivilla $\geq 35 \text{ kg/m}^3$, sulamispiste $\geq 1000 \text{ }^\circ\text{C}$. Taulukon mukaisesti. Eristys yhteinäsenä tai katkaistuna. Rautalankakiinnitys.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta min. 100 mm.
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.