

PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET ETCE-FPS-PPL2
	PVM. 01.12.2023	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60	
KOHDE		SISÄLTÖ ILMANVAIHTOKANAVA PALOPELLILLÄ FLÄKTWOODS ETCE OSASTOIVASSA ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA		

MUUT HUOMIOT:

Kannake

IV-suunnitelman mukaisesti

min. 150

IV-suunnitelman mukaisesti

min. 25

min. 25

Ilmastointikanava

Palopelti Fläktwoods ETCE

*Täyttö / tiivistys

Ontelolaatta

Läpivientiraon täyttö:
FPS palokatkomassa

*Erillinen onteloiden tiivistys / täyttö palamattomalla materiaalilla ennen asennusta tarvittaessa.

min. 25

Aukkokoko	
Kanava Ø (mm)	Aukko Ø (mm)
100	175-195
125	175-195
150	200-220
200	250-270
250	300-320
300	350-370
315	365-385
400	450-470
500	550-570
630	680-700
800	850-870
1000	1050-1070

Palokatkomassan hyväksyntä
FPS ETA- 20/0464

Ensisijaisena asennusohjeena käytetään palopeltivalmistajan ohjeistusta.

HUOM! Ilmanvaihtokanavien läpivientien palokatoille ei tällä hetkellä ole olemassa arviointiasiakirjaa (EAD), joten markkinoilla ei ole palokatoratkaisuja, jotka perustuvat ETA-arviointeihin ja CE-merkintään.
(Palokatto-ohje 3.7.2024)

Hyväksyntä	Palopeltivalmistajan hyväksyntä
Max. aukon koko	Palopellin asennusohjeen mukaan, Katso taulukko
Palokatkomassan paksuus	FPS Palokatkomassa min. 150 mm
Kiinnikkeet	Mekaaninen kiinnitys palopeltivalmistajan asennusohjeen mukaan
Kannakointi	IV-suunnitelman mukaan välipohjarakenteen molemmille puolille
Putkityypit	Teräksinen ilmastointikanava
Max. putken koko	Ø 1000