


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI90	DET FDI-FPS-PPL1
	PVM. 01.12.2023	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI90	
KOHDE		SISÄLTÖ ILMASTOINTIKANAVA PALOPELLILLÄ HALTON FDI OSASTOIVASSA BETONI VÄLIPOHJASSA		
MUUT HUOMIOT:				




Ensisijaisena
asennusohjeena
käytetään
palopeltivalmistajan
ohjeistusta.

HUOM! Ilmanvaihtokanavien
läpivientien palokatoille ei
tällä hetkellä ole olemassa
arviointiasiakirjaa (EAD),
joten markkinoilla ei ole
palokatkoratkaisuja, jotka
perustuvat ETA-arviointeihin
ja CE-merkintään.
(Palokatko-ohje 3.7.2024)

Kotelo täytetään reunojen tasalle
kipsipohjaisella palokatkomassalla

Palokatkomassan
hyväksyntä
FPS ETA- 20/0464



- Pyöreä asennusaukko tehdään mahdollisimman tarkasti kanavan halkaisijan kokoiseksi. Ei kuitenkaan suuremmaksi kuin kanavahalkaisija +50mm.
- Palonrajoitin keskitetään asennusaukon keskelle. Kiinnitys laipasta Betoniruuveilla tai kiila-ankkureilla lattiarakenteeseen
- Toimilaite ja palonrajoitin suojataan palokatkotyön ajaksi. Palokatko tehdään täyttämällä läpivientiaukko kipsimassalla esim. FPS palokatkomassa.