

PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI90	DET FLA-2x50-PL10
	PVM. 10.09.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI90 EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI ONTELOLAATTA VÄLIPOHJASSA (Osa 2/2) KOMPOSIITTIPUTKI TAULUKOT		

MUUT HUOMIOT:

Komposiittiputki		Putkieristys: Solukumieriste	Palokatkokääre: Flamro KSL-W					
Putkityyppi	Max. putki koko	Paksuus (D)	Pituus	Ulkopuolella	Sisäpuolella	Kierrokset	Paloluokka	
Geberit Mepla	Ø 16 mm	8.0 - 32.0 mm	50 mm	0 mm	50 mm	1	EI120	
	Ø 20 mm							
	Ø 26 mm	8.5 - 35.0 mm						
	Ø 32 mm	9.0 - 35.0 mm				2		EI90
	Ø 40 mm							
	Ø 50 mm							
	Ø 63 mm	9.0 - 39.0 mm						
	Ø 75 mm	9.5 mm						
9.5 - 40.5 mm								
REHAU RAUTITAN Stabil	Ø 16 mm	8.0 - 32.0 mm				50 mm	0 mm	50 mm
	Ø 20 mm							
	Ø 25 mm	8.5 - 35.0 mm						
	Ø 32 mm	9.0 - 35.0 mm						
	Ø 40 mm							
KE KELIT KELOX	Ø 20 mm	8.0 - 32.0 mm	2					
	Ø 25 mm	8.5 - 35.0 mm						
	Ø 32 mm	9.5 - 35.0 mm						
	Ø 50 mm	9.5 - 35.0 mm						
	Ø 63 mm	9.0 - 39.0 mm						
	Ø 75 mm	9.0 - 40.5 mm						