

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052, ETA 17/0753
Max. aukon koko	1000 x 2600 mm / ei määritetty x 800 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus $\geq 1,0$ mm.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m ³ . Asennetaan Flammotect A:lla molemmin puolin välipohjarakennetta. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Palokatkomansetti	Flamro AWM II
Putkieristys	Solukumieriste, eristys jatkuva
Kannake	Max. 650 mm yläpuolella välipohjarakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta