



PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI120	DET FLA-2x50-PS9
	PVM. 10.09.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ (Osa 1/2) MUOVIPUTKI		

MUUT HUOMIOT:



Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052, ETA 18/0885
Max. aukon koko	1100 x 2200 mm, ilman aukon kehystä / kaulusta 600 x 800 mm.
Palokatkonpinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus $\geq 1,0$ mm.
Palokatkokääre	Flamro KSL-W 50 mm, molemmin puolin seinärakennetta. Rautalankakiinnitys.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m^3 . Asennetaan Flammotect A:lla molemmin puolin seinärakennetta. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta

PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI120	DET FLA-2x50-PS9
	PVM. 10.09.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ (Osa 2/2) MUOVIPUTKI TAULUKOT		
MUUT HUOMIOT:				

Muoviputki		Palokatkokääre: Flamro KSL-W				
Putkityyppi	Max. koko	Pituus	Kierrokset	Sisäpuolella	Ulkopuolella	Paloluokka
PVC, PE, PP, ABS, SAN+PVC	Ø 50 mm	50 mm	2	50 mm	0 mm	EI120
	Ø 110 mm		4			
Geberit Silent PP	Ø 50 mm		2			
	Ø 110 mm		4			
Geberit Silent PRO	Ø 75 mm		2			
	Ø 110 mm		4			
Geberit Silent-db20	Ø 56 mm		2			
	Ø 110 mm		4			
KE KELIT PHONEX AS	Ø 56 mm		2			
	Ø 110 mm		4			
Pipelife MASTER 3	Ø 50 mm		2			
	Ø 110 mm		4			
POLO-KAL NG & XS	Ø 50 mm		2			
	Ø 110 mm		4			
REHAU RAUPINO LIGHT	Ø 50 mm		2			
	Ø 110 mm		4			
REHAU RAUPINO PLUS	Ø 50 mm		2			
	Ø 110 mm		4			
REHAU RAUPINO RAUSILENTO	Ø 50 mm		2			
	Ø 110 mm		4			
Wavin SiTech+	Ø 50 mm		2			
	Ø 110 mm		4			
Hakan / GF Silenta Premium	Ø 58 mm		2			
	Ø 110 mm		4			