



PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI90	DET FLA-2x50-SS8
	PVM. 10.09.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI90	
KOHDE		SISÄLTÖ KAAPELILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ CT-VARAUS		
MUUT HUOMIOT:				



Kaapeli, Kaapelinippu	CT 300
Max. koko	Paloluokka
Kaapeli max. Ø 21 mm	EI90
Nippu max. Ø 100 %, kaapeli max. Ø 21 mm	

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052, ETA 22/0053
Max. aukon koko	1100 mm x 2200 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 1,0 mm. CT-varauksen vaahtotulpan tiivistys, paksuus ≥ 1,0 mm.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 50 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla molemmin puolin seinärakennetta. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
CT-Vara us	CT-varaus 300 asennus keskitetysti rakenteeseen.
Kannake	Max. 650 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta