


PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE	DET
	PVM.	PIIRTÄJÄ	PALOKATKON PALOLUOKKA	
	17.09.2024	MKY	EI60	
KOHDE		SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI PVP-ELEMENTTISEINÄSSÄ MUOVIPUTKET		

FLA1-PS38

MUUT HUOMIOT:



Paloluokka vaihtelee putken halkaisijan ja seinämän paksuuden mukaan.
Katso ETA 22/0052 / asennusohje.

Putkityyppi	Max. koko	Seinämän paksuus	Paloluokka
Muoviputki PVC	Ø 32 - 160 mm	1.5 - 11.8 mm	EI60
Muoviputki PE-HD, ABS, SAN+PVC	Ø 32 - 50 mm	1.8 - 14.6 mm	
	Ø 63 - 110 mm	2.2 - 10.0 mm	
	Ø 125 - 160 mm	4.0 - 14.6 mm	
Muoviputki PP-H	Ø 32 - 110 mm	1.8 - 10.0 mm	
	Ø 125 - 160 mm	4.0 - 14.6 mm	

Putkityyppi	Max. koko	Paloluokka
REHAU RAUPIANO LIGHT, CONEL DRAIN	Ø 75 mm	EI60
	Ø 90 mm	
	Ø 110 mm	
Geberit Silent db20, PP, Pro	Ø 160 mm	
POLOPLAST POLO-KAL 3S	Ø 160 mm	
POLOPLAST POLO-KAL NG / XS		
REHAU RAUPIANO PLUS	Ø 50 mm	
	Ø 75 mm	
	Ø 160 mm	
Wavin AS+	Ø 160 mm	

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052, ETA 17/0753
Max. aukon koko	1000 mm x 1000 mm
Palokatkonpinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa sekä aukon ympärillä paksuus ≥ 0,75 mm.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle seinän kanssa samaan pintaan. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Palokatkomansetti	Flamro AWM II
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta
L-pelttilista	L-pelttilista 30 x 30 x 2 mm, asennettava aukon ympärille molemmin puolin. Listat tulee pinnoittaa Flammotect A:lla kauttaaltaan.
Läpipulttaus	Kierretangolla Ø M6 - M8, aluslevyillä ja muttereilla.