

|                            |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyväksyntä / Asiakirja     | ETA 22/0052, ETA 21/0461                                                                                                                                                                   |
| Max. aukon koko            | 2000 x 1224 mm                                                                                                                                                                             |
| Palokatkopinnoite / -kitti | Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus $\geq 0,75$ mm.                                                                                                                       |
| Palokatkokääre             | Flamro NBR-plus, taulukon mukaisesti. Rautalankakiinnitys.                                                                                                                                 |
| Kivivillalevy              | Kivivillalevy $\geq 60$ mm, tiheys min. 150 kg/m <sup>3</sup> .<br>Asennetaan Flammotect A:lla aukon sisäpuolelle seinän kanssa samaan pintaan.<br>Tyhjien välien täyttö sullontavillalla. |
| Kannake                    | Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.                                                                                                                                               |
| Tekniikan täyttöaste       | Max. 60% aukon pinta-alasta                                                                                                                                                                |