

|                            |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyväksyntä / Asiakirja     | ETA 22/0052                                                                                                                                                                |
| Max. aukon koko            | 600 mm x 1000 mm                                                                                                                                                           |
| Palokatkopinnoite / -kitti | Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus $\geq 1,0$ mm.                                                                                                        |
| Kivivillalevy              | Kivivillalevy $\geq 60$ mm, tiheys min. 150 kg/m <sup>3</sup> .<br>Asennetaan Flammotect A:lla molemmin puolin seinärakennetta.<br>Tyhjien välien täyttö sullontavillalla. |
| Putkieristys               | Kivivilla $\geq 35$ kg/m <sup>3</sup> , sulamispiste 1000 °C,. Rautalankakiinnitys.                                                                                        |
| Kannake                    | Max. 650 mm molemmin puolin seinärakennetta.                                                                                                                               |
| Tekniikan täyttöaste       | Max. 60% aukon pinta-alasta                                                                                                                                                |