

|                            |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyväksyntä / Asiakirja     | ETA 22/0052, ETA 21/0461                                                                                                                                             |
| Max. aukon koko            | 1000 mm x 1000 mm                                                                                                                                                    |
| Palokatkopinnoite / -kitti | Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus $\geq 1,0$ mm.                                                                                                  |
| Palokatkokääre             | Flamro NBR-plus 62,5 mm, molemmin puolin seinärakennetta. Rautalankakiinnitys.                                                                                       |
| Kivivillalevy              | Kivivillalevy $\geq 60$ mm, tiheys min. 150 kg/m <sup>3</sup> . Asennetaan Flammotect A:lla molemmin puolin seinärakennetta. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla. |
| Putkieristys               | Solukumieristys                                                                                                                                                      |
| Kannake                    | Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.                                                                                                                         |
| L-peltiä                   | L-peltiä 30 x 30 x 2 mm, asennettava aukon ympärille molemmin puolin.<br>Listat tulee pinnoittaa Flammotect A:lla kauttaaltaan.                                      |
| Tekniikan täyttöaste       | Max. 60% aukon pinta-alasta                                                                                                                                          |

