



PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI90	DET FLA2-SS10
	PVM. 17.09.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI90	
KOHDE		SISÄLTÖ KAAPELILÄPIVIENTI CLT-ELEMENTTISEINÄSSÄ		

MUUT HUOMIOT:



*Pituus molemmin puolin seinärakennetta villalevyn pinnasta.

Kaapectit, kaapectiniput		Palokatkokääre: Flamro NBR-plus			
Max. koko	Pituus	Kierrokset	Sisäpuolella	*Ulkopuolella	Paloluokka
Ø 80 mm	2 x 125 mm, limitys 25 mm	2 + 45 mm	0 mm	200 mm	EI90
Nippu Ø 100 mm, kaapecti Ø 21 mm					

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA 22/0052, ETA 21/0461
Max. aukon koko	600 mm x 1000 mm
Palokatkopinnoite / -kitti	Flamro Flammotect A, kivivillalevyn pinnassa paksuus ≥ 1,0 mm.
Palokatkokääre	Flamro NBR-plus 2 x 125 mm, molemmin puolin seinärakennetta. Rautalankakiinnitys.
Kivivillalevy	Kivivillalevy ≥ 60 mm, tiheys min. 150 kg/m³. Asennetaan Flammotect A:lla molemmin puolin seinärakennetta. Tyhjien välien täyttö sullontavillalla.
Kaapectihylly	Kanssa tai ilman.
Kannake	Max. 650 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Tekniikan täyttöaste	Max. 60% aukon pinta-alasta