



PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI60	DET FPS-IVL3
	PVM. 01.12.2023	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI60	
KOHDE		SISÄLTÖ KANTIKAS IV-PUTKI OSASTOIVASSA BETONI VÄLIPOHJASSA, KATKAISTU PALAMATON ERISTE		
MUUT HUOMIOT:				



Palokatkomassan hyväksyntä	ETA-20/0464
Max. aukon koko	Kanavan Ø + min. 60 mm
Palokatkomassan paksuus	FPS palokatkomassa min. 60 mm
Kivivilla	30 mm, 170 kg/m³
Kiinnikkeet ja kannakointi	IV-suunnitelman mukaisesti välipohjarakenteen molemmin puolin
Max. putken koko	Teräksinen ilmastointikanava Max. 1000 mm x 1000 mm
Putkieriste	IV-kanavien paloeristysohjeiden mukaisesti
Korkeammat paloluokat	EI60 - EI120 Paroc Tuotesertifikaatti EUF 129-19000981-C

HUOM! Ilmanvaihtokanavien läpivientien palokatkoiille ei tällä hetkellä ole olemassa arviointiasiakirjaa (EAD), joten markkinoilla ei ole palokatkoratkaisuja, jotka perustuvat ETA-arviointeihin ja CE-merkintään. (Palokatko-ohje 3.7.2024)