



PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI90	DET SC-PL1
	PVM. 19.08.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI90 EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI BETONIVÄLIPOHJASSA TERÄSPUTKI		

MUUT HUOMIOT:



Putkityyppi	Putki koko	Paloluokka
Teräsputki	Max. Ø 42,4 mm	EI120
	Max. Ø 48,3 mm	EI90

Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-19/0704 - 2024-06-24
Aukon koko	Putken halkaisija + min. 20 mm / max. 100 mm
Palokatkomassa	Flamro DG-SC, molemmiin puolin seinärakennetta min. 25 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 100 mm
Putkityyppi	Teräsputki
Max. putki koko	Max. Ø 48,3 mm
Kannake	Max. 500 mm yläpuolella välipohjarakennetta.