



PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI90	DET SC-PS6
	PVM. 19.08.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI90	
KOHDE		SISÄLTÖ PUTKILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ TERÄSPUTKI		

MUUT HUOMIOT:



Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-19/0704 - 2024-06-24
Aukon koko	Putken halkaisija + min. 20 mm / max. 100 mm
Palokatkomassa	Flamro DG-SC, molemmin puolin seinärakennetta min. 25 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 50 mm
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Putkityyppi	Teräsputki
Max. putki koko	Max. Ø 26,9 mm, seinämäpaksuus 2,6 mm.