



PK-TUOTE OY TARRANTIE 12 08500 LOHJA PUH. +358 40 4143518 www.pktuote.fi	SUUNN. TYÖN NRO		OSASTOIVARAKENNE EI120	DET SC-SS10
	PVM. 19.08.2024	PIIRTÄJÄ MKY	PALOKATKON PALOLUOKKA EI120	
KOHDE		SISÄLTÖ KAAPELILÄPIVIENTI BETONISEINÄSSÄ MUOVINEN SUOJAPUTKI		

MUUT HUOMIOT:



Hyväksyntä / Asiakirja	ETA-19/0704 - 2024-06-24
Aukon koko	Suojaputken halkaisija + min. 20 mm / max. 100 mm
Palokatkomassa	Flamro DG-SC, molemmin puolin seinärakennetta min. 25 mm syvyydeltä.
Taustan täyttö	Kivivillasullonta 50 mm
Kannake	Max. 500 mm molemmin puolin seinärakennetta.
Max. suojaputki koko	Suojaputki max. Ø 32 mm, kaapeli max. Ø 21 mm